

AQUASYSTEM VAV, VAO

MŰSZAKI ADATOK

Maximális üzemi nyomás	
VAV50-VAV5000	10bar
VAO18-VAO300	10bar

Szabványos előfeszítési nyomás	
VAV50-VAV150	1.5bar
VAV200-VAV500	2bar
VAV750-VAV5000	4bar
VAO18-VAO150	1.5bar
VAO200-VAO300	2bar

Üzemi hőmérséklettartomány	
VAV200-VAV1500	-10°C/+100°C
VAV2000-VAV5000	-10°C/+70°C

A gumimembrán alapanyaga	
VAV50-VAV1500	EPDM
VAV2000-VAV5000	BUTYL
VAO18-VAO300	EPDM

A tartály színekódja	
VAV50-VAV500	RAL 5015 (kék)
VAV750-VAV5000	RAL 3000 (piros)
VAO18-VAO300	RAL 5015 (kék)

A VAV típusjelű tartályok 50-5000 literes méretben kaphatók, a VAO típusjelűek 18-300 literes kiszerelésig!

AQUASYSTEM VAV, VAO

BEÉPÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV

A vásárló adatai
Név
Lakcím
A kivitelező adatai
Név
Lakcím
A használativíz rendszer paraméterei
Helye
A hidrofor tartály beszerelésének időpontja
A csatlakozó épület magassága (m)
A hidrofor tartály névleges térfogata (l)
A nyomáskapcsoló kikapcsolási nyomása (bar)
A nyomáskapcsoló bekapcsolási nyomása (bar)
A szabványos előfeszítési nyomás (bar)
A beállított előfeszítési nyomás (bar)
A választott szivattyú típusa
Az előfeszítési nyomás beállításáért felelős személy adatai
Név
Lakcím
Dátum
Céges aláírás

A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen anyagi, illetve személyi kárért, amit a termék nem megfelelő, vagy a gyártó által megjelölt módtól eltérő üzemeltetése okoz!

AQUASYSTEM VAV, VAO

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

Változó nyomású, zárt rendszerű hidrofor tartály
(hideg használati víz rendszerekhez)

FIGYELMEZTETÉS!

1. A tartály előfeszítési nyomását meg kell mérni üzembe helyezés előtt, és a kívánt (a szivattyú bekapcsolási nyomásának 90%-a) értékre beállítani!
2. Az előfeszítési nyomásnak, az esetleges üzemzavarok elkerülése miatt, kisebbnek kell lenni a szivattyú bekapcsolási nyomásánál.
3. A tartályban uralkodó gázoldali nyomást ellenőrizni kell karbantartás során, és ha szükséges, a kívánt értékre beállítani!
4. A tartály gázoldali előfeszítési nyomását, víztelenített állapotban kell ellenőrizni!



AQUASYSTEM VAV, VAO

Tisztelt Vásárló!

Az Ön által vásárolt terméket az AQUASYSTEM srl gyártja
(Olaszország, 36061 Bassano Del Grappa (VI) Via San Michele)

A tartályok az Európai Parlament és az Európa Tanács 97/23/CE számú biztonsági előírásainak megfelelően készültek.

Alapadatok

Megnevezés: Változó nyomású, zárt rendszerű hidrofor tartály
Típusjel: VAV, VAO

Feladatuk

A rendszer optimális működéséhez szükséges nyomás biztosítása és a hálózat esetleges nyomás ingadozásainak kompenzálása.

Alkalmazási terület

Változó nyomású, zárt rendszerű hidrofor tartály, hideg és meleg használati víz rendszerekben alkalmazható maximum 100°C-os üzemi hőmérsékletig.

Kellék szavatosság

Ezen termék tartós használatra rendelt termék. A törvényes szavatossági idő kezdete a vásárlás napja, amelynek igazolása a vásárló kötelezettsége. A gyártó és a vásárló jogait és kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv tartalmazza. A termék garanciája akkor érvényesíthető, ha a telepítés, tervezés, elhelyezés körülményeiről: Beépítési és Időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv készül.